

【記入例】

第12号様式（第10条関係）

点検実施結果報告書

		① 令和 ●年 ●月 ●日			
(宛先) 新居浜市長					
		②			
届出者 住 所		新居浜市●●町●丁目●番●号			
氏 名		●●(株) 代表取締役 ●● ●●			
電話番号		●● - ●●			
③ 設置者	住 所	新居浜市●●町●丁目●番●号 (電話番号) ●● - ●●			
	氏 名	●●(株) 代表取締役 ●● ●●			
④ 設置場所	新居浜市●●町●丁目●番●号				
製造所等の別	⑤ 取扱所	貯蔵所又は 取扱所の区分	⑥ 地下タンク貯蔵所		
⑦ 設置の許可年月日 及び許可番号	平成●年●月●日 第 ●● 号				
⑧ 設置の完成検査年月日 又は直近の点検年月日	令和 ●年 ●月 ●日				
⑨ タンク検査年月日 及び検査番号	平成●年●月●日 第 ●●●● 号				
⑩ 点検日	令和 ▲年 ▲月 ▲日				
⑪ 点検方法	ガス加圧法				
⑫ 点検者	●●株式会社 ●● ●●				
⑬ 立会者	●● ●●				
⑭ 点検結果	地下タンク	異状 の有無	有 ・ 無	実 施 数	3基
	移動タンク		有 ・ 無		槽
	地下埋設配管		有 ・ 無		本
※受付欄	※経過欄				

- 備考
- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。
 - 点検方法の記載については、危険物の規則に関する技術上の基準の細目を定める告示（昭和49自治省告示第99号）第71条から第71条の3までに規定する点検方法のうち、該当する点検方法を記入すること。
 - ※印の欄は、記入しないこと。

点検実施結果報告書記入要領

- ① 届出日（届出書提出日）を記入する。
- ② 届出者は、危険物施設の所有者、管理者又は占有者の住所、氏名を記入する。法人の場合は、名称、代表者氏名及び事務所の所在地を記入する。
- ③ 「設置者」欄は、危険物施設の設置者の住所、氏名を記入する。法人の場合は名称、代表者氏名及び事務所の所在地を記入する。
- ④ 「設置場所」欄は、危険物施設の所在地を記入する。
- ⑤ 「製造所等の別」欄は、製造所、貯蔵所又は取扱所の別を記入する。
- ⑥ 「貯蔵所又は取扱所の区分」欄は、危政令第2条及び第3条に掲げる施設区分（同令第3条第2号イ及びロを含む。）を記入する。
- ⑦ 「設置の完成検査年月日又は直近の点検年月日」欄は、当該危険物施設の設置許可の年月日・番号を記入する。
- ⑧ 「設置の完成検査年月日又は直近の点検年月日」欄は、初回の点検の場合は、設置の完成検査の年月日を2回目以降の場合は、直近の点検年月日を記入すること。
- ⑨ 「タンク検査年月日及び検査番号」欄は、当該タンクの完成検査前検査の年月日及び検査番号を記入すること。
- ⑩ 「点検日」欄は、漏れの点検を実施した日を記入する。
- ⑪ 「点検方法」欄は、次の区分に応じ実施した点検の方法について記入する。
 - ア 地下貯蔵タンク・地下埋設配管
「ガス加圧法」「液体加圧法」「微加圧法」「微減圧法」「その他の方法」
 - イ FRP外殻
「ガス加圧法」「減圧法」「その他の方法」
 - ウ 移動タンク貯蔵所
「ガス加圧法」「液体加圧法」「直接法」「圧力試験（IMGDコード）
※その他の方法による場合は、括弧書きで試験方法を記入すること。
- ⑫ 「点検者」欄は、点検を実施した点検者の事業所名及び点検者名を記入する。
- ⑬ 「立会者」欄は、立会した者の氏名を記入すること。
- ⑭ 「点検結果」欄は、実施した施設の点検結果の異常の「有」・「無」について、いずれかを○で囲むように記入し、併せてその実施数について記入する。