

下水排除基準

令和 6 年 4 月

次表の基準が下水道法、市の条例により定められています。

新居浜市下水処理場

項目		対 象 者	終末処理場を設置している公共下水道の利用者			
			特 定 事 業 所		非特定事業所	
			50m ³ /日以上	50m ³ /日未満		
健 康 項 目	1	カドミウム	0.03 mg/l以下	0.03 mg/l以下		
	2	シアン	1 mg/l以下	1 mg/l以下		
	3	有機リン	1 mg/l以下	1 mg/l以下		
	4	鉛	0.1 mg/l以下	0.1 mg/l以下		
	5	六価クロム	0.2 mg/l以下	0.2 mg/l以下		
	6	ヒ素	0.1 mg/l以下	0.1 mg/l以下		
	7	総水銀	0.005 mg/l以下	0.005 mg/l以下		
	8	アルキル水銀	検出されないこと	検出されないこと		
	9	PCB	0.003 mg/l以下	0.003 mg/l以下		
	10	トリクロロエチレン	0.1 mg/l以下	0.1 mg/l以下		
	11	テトラクロロエチレン	0.1 mg/l以下	0.1 mg/l以下		
	12	ジクロロメタン	0.2 mg/l以下	0.2 mg/l以下		
	13	四塩化炭素	0.02 mg/l以下	0.02 mg/l以下		
	14	1,2-ジクロロエタン	0.04 mg/l以下	0.04 mg/l以下		
	15	1,1-ジクロロエチレン	1 mg/l以下	1 mg/l以下		
	16	トリス(1,2-ジクロロエチル)	0.4 mg/l以下	0.4 mg/l以下		
	17	1,1,1-トリクロロエタン	3 mg/l以下	3 mg/l以下		
	18	1,1,2-トリクロロエタン	0.06 mg/l以下	0.06 mg/l以下		
	19	1,3-ジクロロプロパン	0.02 mg/l以下	0.02 mg/l以下		
	20	チウラム	0.06 mg/l以下	0.06 mg/l以下		
	21	シマジン	0.03 mg/l以下	0.03 mg/l以下		
	22	チオベンカルブ	0.2 mg/l以下	0.2 mg/l以下		
	23	ベンゼン	0.1 mg/l以下	0.1 mg/l以下		
	24	セレン	0.1 mg/l以下	0.1 mg/l以下		
	25	ほう素	230 mg/l以下	230 mg/l以下		
	26	ふっ素	15 mg/l以下	15 mg/l以下		
	27	1,4-ジオキサン	0.5 mg/l以下	0.5 mg/l以下		
生 活 環 境 項 目	28	フェノール	5 mg/l以下	5 mg/l以下		
	29	銅	3 mg/l以下	3 mg/l以下		
	30	亜鉛	2 mg/l以下	2 mg/l以下		
	31	鉄	10 mg/l以下	10 mg/l以下		
	32	マンガン	10 mg/l以下	10 mg/l以下		
	33	クロム	2 mg/l以下	2 mg/l以下		
	34	アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素	380 mg/l未満	380 mg/l未満	380 mg/l未満	
	35	pH	5を超え9未満	5を超え9未満	5を超え9未満	
	36	BOD	600 mg/l未満	600 mg/l未満	600 mg/l未満	
	37	SS	600 mg/l未満	600 mg/l未満	600 mg/l未満	
	目	38	N-ヘキサン 鉱油類	5 mg/l以下	5 mg/l以下	5 mg/l以下
			動植物油脂類	30 mg/l以下	30 mg/l以下	30 mg/l以下
		39	窒素	240 mg/l未満	240 mg/l未満	240 mg/l未満
		40	磷	32 mg/l未満	32 mg/l未満	32 mg/l未満
		41	温度	45 度未満	45 度未満	45 度未満
42	ヨウ素消費量	220 mg/l未満	220 mg/l未満	220 mg/l未満		

直罰等による規則に係る排除基準

条例第 8 条に定められている基準

上記以外は除害施設の設置等の義務に係る排除基準