

# 消防かわら版

2025 vol.4



## 3月1日(土)~3月7日(金) 春季全国火災予防運動

ご存じですか？ 地震による火災の過半数は**電気**が原因です。

白熱灯の落下により出火

電気コードの断線等により出火



大規模地震時に火災が同時に多くの場所で発生した場合、消火活動が困難な状態となり、住宅密集地などでは大規模な火災につながる危険性が高く、広範囲な地域が焼失する可能性があります。

阪神・淡路大震災や東日本大震災では、原因が特定されたもののうち**過半数が電気に起因する火災**となっています。

新居浜市消防本部 予防課 65-1342(直通)


## 大規模地震時の**電気火災**について

地震が引き起こす電気火災とは、地震の揺れに伴う電気機器からの出火や停電が復旧した時に発生する火災のことを言います。例えば、以下の場合があります。

- 地震の揺れで電気ストーブが転倒し、ストーブに落ちた洗濯物から出火する。
- 家具が転倒し、その下敷きで断線した電気コードがショートして出火する。
- 水槽が転倒し、水槽用のヒーターが燃える物に触れて出火する。



火災予防啓発映像(消防庁HP)  
「今、備えよう。大規模地震時における電気火災対策」



## 地震による**電気火災対策**には**感震ブレーカー**が効果的です！

- 感震ブレーカーは震度5強相当の地震を感知して、電気を自動で遮断します。
- 製品ごとの特徴・注意点を踏まえ、適切に選びましょう！

### 分電盤タイプ(内蔵型)

費用:約5~8万円(標準的なもの)  
※電気工事が必要

分電盤に内蔵されたセンサーが揺れを感知し、ブレーカーを切って電気を遮断します。




### 分電盤タイプ(後付型)

費用:約2万円  
※電気工事が必要

分電盤に感震機能を外付けするタイプで、センサーが揺れを感知し、ブレーカーを切って電気を遮断します。

※漏電ブレーカーが設置されている場合に設置可能




### コンセントタイプ

費用:約5千円~2万円程度


コンセントに内蔵されたセンサーが揺れを感知し、コンセントから電気を遮断します。

#### コンセントタイプ

(埋込型)  
壁面などに取り付けて使うもの  
※電気工事不要




(タップ型)  
既存のコンセントに差し込んで使うもの  
※電気工事不要



### 簡易タイプ

費用:約2~4千円程度  
※ホームセンターや家電量販店で購入可能(電気工事不要)

ばねの作動や重りの落下などによりブレーカーを切って電気を遮断します。



おもり玉式

バネ式

# 令和6年火災・救急概況

令和6年の火災件数は32件で、昨年と比較すると3件の増加となっています。出火原因では、「火入れ」「電気機器」「たばこ」による火災が多い傾向にあります。

農作業時における火気の取扱いや、古くなった電気製品の点検とコンセント差込口周辺の清掃などを心がけましょう。

住宅用火災警報器を設置されていない方は、早期に寝室などに設置をしてください。既に設置されている方は10年を目安に交換するなど適切な点検と維持管理をお願いします。

また、65歳以上の方のみの世帯を対象に住宅用火災警報器の無料取付支援事業を実施しています。

住宅用火災警報器を準備していただき予防課までご連絡ください。消防職員が取付に伺います。

火災種別件数		
原因	令和6年	令和5年
たばこ(推定含む)	3	2
火入れ	4	4
たき火	1	0
こたつ	1	0
こんろ	1	0
配線器具	1	3
取灰	0	1
電気装置	1	1
電気機器	3	2
電灯・電話等の配線	0	1
放火(疑い含む)	3	1
ライター	1	0
炉	1	0
焼却炉	1	0
排気管	1	0
溶接機	1	0
その他	5	4
不明・調査中	4	10
合計	32	29

## 一般家庭の防火診断について

春の火災予防運動の一環として、消防団員がお住まいを訪問し、住宅の防火診断(火気の管理状況や住宅用火災警報器の設置状況など)を実施します。訪問時は消防団の活動服を着用し、調査員証を携帯しておりますので、ご理解とご協力をお願いします。

新居浜市消防本部 予防課 65-1342(直通)

## オートショック AED が設置されました。

今年度から市の公共施設にオートショック AED が設置されました。従来の AED と違って電気ショックボタンがなく、自動で電気ショックを行う機能を持っています。現在、99 施設に 140 台の AED を設置しており、設置場所が確認できるよう「日本救急医療財団全国 AED マップ」に登録されています。



日本救急医療財団全国 AED マップはこちらです。



新居浜市消防本部 警防課 65-1341(直通)

令和6年の救急件数は6,786件、搬送人数は6,369人となっています。

出動件数は昨年より104件増加し、搬送人数も約29人増加となっており、人口が減少傾向にある中で、依然として高水準で推移しています。

愛媛県では、「救急車を呼ぶべきか」「病院を受診するべきか」などのアドバイスを受けることが出来る電話相談窓口「#7119」を設置しています。



#7119は  
住民を守るための必需システム



## 消防観閲式

日時 令和7年3月2日(日) 9時～

場所 山根グラウンド(角野新田町)


※雨天の場合は、新居浜市市民文化センターで実施します。

- ・分列行進  
徒歩部隊

- ・表彰
- ・消防団訓練  
各種ポンプ操法

- ・車両パレード  
機動部隊

- ・一斉放水(国領川新田橋北側河川敷)



入団希望は  
こちらから



## —消防団員募集中—

あなたのチカラを消防団に！

大ピンチ！！消防団員が足りない！！

災害に備えて地域の防災力を高めておくことが急務です。

新居浜市消防団は、地区別に 17 分団あり、令和 7 年 1 月現在で団員数が 666 人(そのうち女性消防団員は 13 人)。

条例で定められ必要とされる 792 人を大幅に下回っています。このままでは、地域防災の維持が困難な状況となります。

新居浜市消防本部 消防総務課 65-1340(直通)