

最終更新日 3月31日

## 令和元年度(平成31年度) 放流水分析結果

採取月日		pH/°C		BOD	COD	SS	大腸菌群数	T-P	T-N	
月	日			mg/l	mg/l	mg/l	個/cm <sup>3</sup>	mg/l	mg/l	
<b>基準値</b>		<b>5.0~9.0pH</b>		<b>10.0</b>	<b>20.0</b>	<b>5.0</b>	<b>200</b>	<b>1.0</b>	<b>10.0</b>	
4	17	7.1	/	19.3	0.5未満	2.1	1未満	0.0	0.01未満	2.0
5	15	7.0	/	20.0	0.5未満	2.6	1未満	0.0	0.01未満	2.2
6	12	7.1	/	18.8	0.5未満	0.5	1未満	0.0	0.01未満	1.5
7	10	7.2	/	20.6	0.5未満	0.9	1未満	0.0	0.01未満	1.5
8	7	7.1	/	19.4	0.5未満	1.5	1未満	0.0	0.01未満	1.7
9	4	7.0	/	19.3	0.5未満	0.5未満	1未満	0.0	0.01未満	1.6
10	9	7.0	/	19.3	0.5未満	0.5未満	1未満	0.0	0.01未満	1.4
11	13	7.3	/	18.9	0.5未満	1.0	1未満	0.0	0.01未満	1.0
12	11	7.0	/	21.2	0.5未満	0.7	1未満	0.0	0.01未満	1.4
1	8	7.2	/	20.9	0.5未満	0.8	1未満	0.0	0.01未満	1.1
2	12	7.0	/	19.7	0.5未満	1.2	1未満	0.0	0.01未満	1.2
3	11	7.0	/	18.1	0.5未満	0.6	1未満	0.0	0.01未満	0.9